



SC VELTADOORS SRL
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J26/559/2009
Cont: RO34BACX000000393503000, Unicredit Tiriace Bank Reghin

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 4.3 din 08.01.2025
(revizie la DoC 4.2 din 11.07.2022)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**UȘĂ VITRATĂ MODULARĂ DE INTERIOR FOLIATĂ CU FOLIE DECOR
TIP “VELTA DOORS”**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :

usă modulara cu geam modele:
Tarra, Della, Cerna, Tisa, Mirra, Linneya, Siret, Kira,
Maya, Lotru, Bella, Trame, Amyra, Karina, WD MOD, Rino, Dora, WD Smart

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Ușile VELTADOORS se utilizează la interior, ca elemente de închidere a golurilor de uși, la clădiri civile și industriale.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. VELTADOORS S.R.L.
547460 Comuna Petelea, Jud. Mureș
Str. Principală nr. 97, Romania
Tel.: +40 265 513 440; email: office@veltadoors.ro

Puncte de lucru:
545300 Reghin, Jud. Mureș
Str. Salcânilor nr. 3, Romania

545300 Reghin, Jud. Mureș
Str. Carpati nr. 11, Romania

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință SR EN 14351-2:2018:

RAPORT DE INCERCARE
Nr.2059.5 din data de 27.04.2021



SC VELTADOORS SRL
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J26/559/2009
Cont: RO34BACX0000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin

7. Performanta produselor:

Produs: Usa vitrata modulara F1_WD_MOD_G3 2059.5 UIG CS1

Caracteristici determinate prin incercari	Metoda de incercare		Rezultate	Incertitudine masurare		Cerinte	
	standard	parametrii		U	±X*U	standard	Valori/ stare produs
0	1	2	3	4	5	6	7
Masurarea inaltimei, mm Abaterea la inaltime, mm	SR EN 950	-	1985,0 0,0	0,003	±5,9 ±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Masurarea latimii, mm Abaterea la latime, mm	SR EN 950	-	814,0 0,0	0,007	±5,6 ±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Masurarea grosimii Abaterea la grosime	SR EN 950	-	36,0 0,0	0,010	±0.36 ±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Abaterea la rectangularitate	SR EN 950	-	0,0	0,012	±0	SR EN 1529	cl.3 de toleranta
Rezist.la sarcina verticala: -deform.remanenta, D _r ,mm -diferente diagonal, mm	SR EN 947	F=800N cf.clasa 3	0.93 0.2	0.04	±0.03 ±0.01	SR EN 1192	D _r <1mm
Rezist.la incovoiere statica -deform. elastica, mm -deform. remanenta D _r ,mm	SR EN 948	F= 350N cf.clasa 4	141 1,85	0.04	±5.64 ±0.074	SR EN 1192	D _r <2mm
Rezistenta la soc cu corpuri moi si grele, -deform.remanenta D _r , mm	SR EN 949	E= 180J m=30 kg cf.clasa 4	0,0	0.04	±0	SR EN 1192	D _r < 2mm
Forte de manevrare	SR EN 12046-2	F _{mana} =max 10 N F _{deget} =max 4 N	F _{mana} = 8,4 N F _{deget} =3,8 N	-	-	SR EN 12217	cl.4 de toleranta
Rezistenta la inchideri-deschideri repetate	SR EN 1191	n=20.000 solicitari cf.clasa 3	usa este functionala	-	-	SR EN 12400	cl.3 de toleranta
Determinarea comportamentului la variatii ale umiditatii intre climate succesive uniforme	SR EN 1294	23±2 °C 85±5 % 23±2 °C 30±5 %	L=1985,0 l=814,0 Kg = 27,90 Abatere=0,0 T=0,0 B=0,0 C=0,	0,003 0,007 0,005 0	±5,9 ±5,6 ±0,139 ±0,0	SR EN 1294 SR EN 12229	 cl.3 de toleranta

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:



S. C. QUALITY – CERT S. A.

Bucuresti, Șos. Panduri nr. 94, Sector 5, Fax:021/411 71 51 sau 031/7100752, Tel.031/7100753
E-mail: quality_cert@yahoo.com, www.qualitycert.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
S.C. VELTADOORS S.R.L.

Petelea, 08.01.2025

Mihai Burete
CEO

