



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
763 02 ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA

CERTIFICAT nr. 19 020

confirmă, că produsul

Jgheab inoxidabil pentru podea APZ13 cu sifoane din plastic APZ-S12, APZ-S9, APZ-S6 și grătare inoxidabile Code, Route, Smile, Zip, Insert, Stream și Space jgheab inox pardosea APZ13-DOUBLE9 (FIT and GO – jgheab APZ13 cu grătar bilateral DOUBLE) cu sifoane de plastic APZ-S6, APZ-S9, APZ-S12 cu dopuri de miros P143, P144, P145

din producția

Alca PLAST, s. r. o.

Biskupský dvůr 2095/8

110 00 Praha 1 – Nové Město

Republica Cehă

IČ:25655809

Atinge pentru parametri stabiliți, valorile menționate în Anexa 1/19 020, 2/19 020 .

Certificatul se emite în baza următoarelor documente:

- buletin de încercare al laboratorului de acreditare cu nr. înreg. 462202024, întocmit de către ITC a. s. – laborator acreditat nr. 1004 Zlín data 27. 1. 2017
- buletin de încercare al laboratorului de acreditare cu nr. înreg. 313500989-01, întocmit de către ITC a. s. – laborator acreditat nr. 1004 Zlín data 3. 12. 2019

Confiții de utilizare a certificatului și informații corespunzătoare

1. Certificatul se referă numai la modelele produsului menționate mai sus.
2. Certificatul rămâne valabil dacă nu intervine schimbarea tehnologiei de producție, a normelor utilizate sau a dispozițiilor aferente, însă cel târziu până la data expirării valabilității.
3. Valabilitatea certificatului se poate verifica pe www.itczlin.cz.

Aprobat și eliberat :
Valabil până la:

17. 12. 2019
31. 12. 2022



Ing. Pavel Vaněk
Director divizie certificare

Anexa nr. 1/19 020

Caracteristici tehnice	Unitate de măsură	Valoarea constatată ¹⁾	Valoarea constatată ²⁾	Valoarea constatată ³⁾	Procese de constatare (metode de încercare)
Aspect	-	- 4)	- 4)	- 4)	vizual
Înălțimea sifonului	mm	50 – 51	29 – 30	30 – 31	ČSN EN 1253-1, art. 5.3.1
Rezistența sifonului contra presiunii	Pa	540 – 550	370 – 380 ⁵⁾	260 – 270 ⁶⁾	ČSN EN 1253-1, art. 5.3.2
Dimensiunile orificiilor în grătarele de scurgere – grătar SMILE	mm	4,97 – 5,14			ČSN EN 1253-1, art. 5.1
– grătar ZIP		3,15 – 3,29 (mai lat) 5,61 – 5,72 (mai îngust)			
Posibilitatea de curățire	mm	47,7 – 48,3 ⁷⁾	47,5 – 48,4 ⁷⁾	47,7 – 48,3 ⁷⁾	ČSN EN 1253-1, art. 5.4.1
Influența variației de temperatură	-	fără deformare sau modificarea structurii suprafeței componentelor, care pot influența capacitatea de utilizare a acestora	fără deformare sau modificarea structurii suprafeței componentelor, care pot influența capacitatea de utilizare a acestora	fără deformare sau modificarea structurii suprafeței componentelor, care pot influența capacitatea de utilizare a acestora	ČSN EN 1253-1, art. 5.5.1
Etanșeitatea contra mirosului	-	nici un fel de neetanșeitate și nici scădere de presiune	nici un fel de neetanșeitate și nici scădere de presiune	nici un fel de neetanșeitate și nici scădere de presiune	ČSN EN 1253-1, art. 5.8.1
Debitele fără grătar / grătar SMILE / grătar ZIP	l/s	0,7 / 0,7 / 0,7	0,7 / 0,7 / 0,7	0,5 / 0,5 / 0,5	ČSN EN 1253-1, art.5.9
Test solicitare grătar SMILE	mm	fără fisură vizibilă sau ruptură, deformare constantă 0,2 mm			ČSN EN 1253-1, art. 5.6
– grătar ZIP		fără fisură vizibilă sau ruptură, deformare constantă 0,0 mm			
Etanșietatea la apă a corpului de scurgere și a alonjelor	-	nici-un fel de pătrundere a apei pe pereții exteriori, suduri sau îmbinări a corpului de scurgere	nici-un fel de pătrundere a apei pe pereții exteriori, suduri sau îmbinări a corpului de scurgere	nici-un fel de pătrundere a apei pe pereții exteriori, suduri sau îmbinări a corpului de scurgere	ČSN EN 1253-1, art. 5.8.2

1) Încercările efectuate la jgheabul de pardosea linear din plastic, tip APZ 13 cu sifoane APZ-S12 .

2) Încercările efectuate la jgheabul de pardosea linear din plastic, tip APZ 13 cu sifoane APZ-S9.

3) Încercările efectuate la jgheabul de pardosea linear din plastic, tip APZ 13 cu sifoane APZ-S6.

4) Suprafețele exterioare și interioare fără muchii ascuțiți și defecte care să influențeze funcționalitatea scurgerii sau să permită producerea de leziuni.

5) Subpresiunea 400 Pa nu a fost atinsă, utilizați subpresiunea (310 – 320) Pa – abatere de la normă.

6) Subpresiunea 400 Pa nu a fost atinsă, utilizați subpresiunea (190 – 200) Pa – abatere de la normă.

7) Alezajul interior al orificiului de curățare.



Anexa nr. 2/19 020

Caracteristici tehnice	Unitate de măsură	Valoarea constatată ¹⁾	Valoarea constatată ²⁾	Valoarea constatată ³⁾	Procese de constatare (metode de încercare)
Înălțimea sifonului	mm	35 – 36	12 – 14	37 – 40	ČSN EN 1253-1, art. 5.3.1
Debitele fără grătar / grătar	l/s	0,45 / 0,41	0,62 / 0,53	0,65 / 0,61	ČSN EN 1253-1, art.5.9
Etanșietatea la apă a corpului de scurgere și a alonjelor	-	nici-un fel de pătrundere a apei pe pereții exteriori, suduri sau îmbinări a corpului de scurgere	nici-un fel de pătrundere a apei pe pereții exteriori, suduri sau îmbinări a corpului de scurgere	nici-un fel de pătrundere a apei pe pereții exteriori, suduri sau îmbinări a corpului de scurgere	ČSN EN 1253-1, art. 5.8.2

- 1) Încercările efectuate la jgheabul de pardosea linear din plastic, tip APZ13-DOUBLE9 cu sifoane APZ-S6 .
 2) Încercările efectuate la jgheabul de pardosea linear din plastic, tip APZ13-DOUBLE9 cu sifoane APZ-S9.
 3) Încercările efectuate la jgheabul de pardosea linear din plastic, tip APZ13-DOUBLE9 cu sifoane APZ-S12.

Eliberat în Zlín la 17. 12. 2019



Paul Vaněk
 Ing. Pavel Vaněk
 Director divizie certificare