

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.10332/a

CLIENT: SC BAUROM CONSTRUCT SRL - FACT.3332/24.10.2022

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: PLASE SUDATE STAS : SR 438/3-2012 Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții : Diametru (mm) : Ø8mm SR 438/3-2012 100x100x6000x2000x8 LOT- 863 / 864 / 865

2.Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: armarea betonului.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. Oras Buhusi, Str. Libertatii, nr. 36, Bacau ,Tel/Fax: 0234.264.314

4.Performanta produselor :

Nr Crt	Caracteristici	Standardul de încercări	Nivel de referinta (declarat producator)	Valoari declarate/loturi		
				863	864	865
0	1	2	3	4		
1.	Rezistența la tracțiune R_m , N/mm ²	SR EN 15630-2:2011 SR EN ISO 6892-1:2010	min. 510	567	552	568
2.	Limita de curgere, N/mm ²		min. 460	487	471	478
3.	Alungirea la rupere, %		min. 8	12,4	13,6	11,8
4.	Îndoire pe dorn 180°	SR EN 15630-2:2011 SR EN ISO 7438:2005	Sa reziste la min 4 indoiri alternante fara sa prezinte fisuri vizibile cu ochiul liber	Nu s-au observat fisuri		
5.	Forța de forfecare a nodului sudat,N	SR EN 15630-2:2011		7349	7107	7213

Denumirea si adresa organismului desemnat pentru atestarea conformității: SC QUALITY-CERT SA, București, Sos. Panduri, nr. 94, Sect. 5, Cod 050663

Telefon 031/71.00753; Fax; 021/411.71.51, 031.71.00.752; - ORGANISM DE CERTIFICARE ACREDITAT RENAR

Numărul certificatului: 1070/09.06.2017

- Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat Incercările curente: SC PROEXCON SRL – Laborator grad II. Str. Avântului, nr. 15, Onești, Jud. Bacau – conform contract NR.1 / 01.20.2020.

La baza acestei declarații stau: raport de încercare nr. 1 IT / 07.02.2022;

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ADMINISTRATOR

Ioan TESLARU



CONDITII DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI TRANSPORT: Transportul si manipularea se vor face astfel incat sa nu produca deformarea remanenta a produselor (este strict interzisa agatarea legaturilor de plase intr-un singur punct cat si rezemarea necorespunzatoare in mijloacele de transport).Depozitarea va fi facuta cu respectarea urmatoarelor conditii:rezemarea sa nu produca deformarea remanenta a produselor,produsele sa nu fie in contact direct cu pamantul sau cu alte materiale care le pot murdari sau degrada prin coroziune;spatiul si modul de depozitare trebuie sa asigure ventilarea pentru a impiedica umezirea si oxidarea;produsele trebuie sa poata fi usor si corect identificate in depozit. **Este interzisa depozitarea in incinte sau in zone cu medii agresive.**