

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr:11504/a

CLIENT: SC BAUROM CONSTRUCT SRL / FACT:41504/11.11.2022

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** PLASE SUDATE CU UTILIZARI MULTIPLE
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :** Diametru (mm) : Ø4mm NI-1 A ,100 x 100 x 6000 x 2000x 4- **LOT- A 463 / A 464 / A 465 LOT-B 463/B 464/B 465 - LOT/C 463/C 464/C 465 LOT M463/M464/M465 /N463/N464/N465 /O463/O464/O465 LOT D463/D464/D465 E463/E464/E465**
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,** pentru armarea elementelor de beton nestructurale
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. Oras Buhusi, Str. Libertatii, nr. 36, Bacau ,Tel/Fax: 0234.264.314
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:** N.I. 1A /2016 ,ed.1 ,revizia 0 norma interna de fabricatie,avizata cu : **AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-01/427-2020**
- Performanta produselor :**

Nr Crt	Caracteristici	Nivel de referinta (declarat producator)	Valoare determinata (medie)	Metoda de determinare
0	1	3	4	5
1.	Rezistența la tracțiune R_m , N/mm ²	min. 450	583	SR 438-4:201 SR EN ISO 15630-2:2001 SR EN ISO 66892-1:2010
2.	Limita de curgere, N/mm ²	min. 400	482	
3.	Alungirea la rupere, %	min. 6	12.25	SR EN ISO 7438:2005 SR EN ISO 15630-2:2011
4.	Îndoire pe dorn 180°	Sa reziste la min 4 indoiri alternante fara sa prezinte fisuri vizibile cu ochiul liber	Nu s-au observat fisuri	SR ISO 15630-2:2011
5.	Forța de forfecare a nodului sudat,N	min 1800	2124	SR ISO 15630-2:2011

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON TEST București

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul

4. . si intocmita conform cerintelor SR ISSO/ CEI 17050-1/2010 si SR ISO/CEI 17050-2/2005 .

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ADMINISTRATOR

Ioan TESLARU

CONDITII DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI TRANSPORT: Transportul si manipularea se vor face astfel incat sa nu produca deformarea remanenta a produselor (este strict interzisa agatarea legaturilor de plase intr-un singur punct cat si rezemarea necorespunzatoare in mijloacele de transport).Depozitarea va fi facuta cu respectarea urmatoarelor conditii:rezemarea sa nu produca deformarea remanenta a produselor,produsele sa nu fie in contact direct cu pamantul sau cu alte materiale care le pot murdari sau degrada prin coroziune;spatiul si modul de depozitare trebuie sa asigure ventilarea pentru a impiedica umezirea si oxidarea;produsele trebuie sa poata fi usor si corect identificate in depozit. **Este interzisa depozitarea in incinte sau in zone cu medii agresive.**

