




Instalare în ASFALT, Clasă de sarcini A15 până la C250


Clasa de sarcini conform SR EN 1433		A 15	B 125	C 250
Calitatea betonului de fundare		≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25
Clasa de expunere a betonului		(X0)	(X0)	(X0)
Dimensiuni fundație	X [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15
	Y [cm]	Înălțimea rigolei		
	Z [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15

Instalare în PAVAJ, Clasă de sarcini A15 până la C250


Clasa de sarcini conform SR EN 1433		A 15	B 125	C 250
Calitatea betonului de fundare		≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 25/30
Clasa de expunere a betonului		(X0)	(X0)	(XF1)
Dimensiuni fundație	X [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15
	Y [cm]	Jumătate din înălțimea rigolei		
	Z [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15

Instalare în BETON, Clasă de sarcini A15 până la C250


Clasa de sarcini conform SR EN 1433		A 15	B 125	C 250
Calitatea betonului de fundare		$\geq C 15/15$	$\geq C 25/30$	$\geq C 25/30$
Clasa de expunere a betonului		XF1	XF1	XF1
Dimensiuni fundație	X [cm]	≥ 10	≥ 15	≥ 15
	Y [cm]	Înălțimea rigolei		
	Z [cm]	≥ 10	≥ 15	≥ 15