

FERRO[®]

Naczynia wzbiorcze

instrukcja montażu • warunki gwarancji

návod k montáži a obsluze • záruční list

návod na montáž a použitie • záručný list

installation and operation manual • warranty list

manual de instalare si operare • garantie

руководство по монтажу и техобслуживанию • условия гарантии

szerelési és karbantartási útmutató • józállási feltételek

инструкция за монтаж и эксплоатация • гаранционни условия

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Odpowiednio ustawione ciśnienie poduszek powietrznej w naczyniu wzbiorniczym umożliwia kompensację wzrostu ciśnienia związanego ze zmianami objętości cieczy przy wzroście jej temperatury w zamkniętych układach (obiegi grzewcze / solarne lub wody użytkowej) oraz do akumulacji wody i stabilizacji jej ciśnienia np. w instalacjach hydroforowych.

MONTAŻ:

1. W żadnym przypadku nie wolno stosować naczynia w instalacji, której parametry pracy nie odpowiadają zakresem określonym na trwałe przyklejonej do naczynia tabliczce znamionowej. Dotyczy to również przypadków złego doboru naczynia tj. takich, gdy z obliczeń wynika konieczność zastosowania naczynia większego niż zainstalowane lub/i ustawienia innego ciśnienia poduszek gazowej niż użyte w eksploatacji.
2. Naczynia stojące należy montować na płaskiej powierzchni. Nogi naczynia nie mogą być zabetonowane. Należy zapewnić łatwy dostęp do naczynia i zamontować je tak, by widać była tabliczka znamionowa. Naczynia (za wyjątkiem modeli do tego przystosowanych) są przeznaczone do pracy w pozycji pionowej. Naczynie wiszące muszą być mocowane w sposób uwzględniający ciężar naczynia powiększonego o ciężar wody równy nominalnej pojemności naczynia. Wszystkie naczynia powinny być montowane i okresowo kontrolowane przez wykwalifikowane osoby oraz z zachowaniem obowiązujących zasad sztuki instalatorskiej i budowlanej, jak również zasad przewidzianych odseparowanymi przepisami, tam gdzie to wymagane.
3. Na naczyniu nie wolno wykonywać żadnych prac (np. spawalniczych), jak również wykonywać zmian konstrukcyjnych oraz innych przeróbek. Instalacja, do której jest podłączane naczynie, musi być oczyyszczona z wszelkiego rodzaju zabrudzeń – przede wszystkim ciąż obcych, które mogłyby uszkodzić membranę. Instalacje, w których dochodzi do wyraźnego gromadzenia się tzw. kamienia kotłowego powinny być chronione przed odpowiednio dobrane systemy zmniejszające wodę. Naczynia nie są zaprojektowane w sposób umożliwiający im przenoszenie dodatkowych zewnętrznych obciążzeń i vibracji, w związku z czym należy je od takich zagrożeń odpowiednio separować.
4. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy naczynie nie posiada uszkodzeń mogących być przyczyną nieprawidłowego działania, a po zamontowaniu sprawdzić szczelność wykonanych połączeń hydraulicznych.
5. Jeżeli parametry pracy instalacji tego wymagały i ciśnienie wstępne gazu zostało zmienione względem wartości fabrycznej, to należy trwałe odnotować nową wartość ciśnienia na tabliczce znamionowej urządzenia.
6. Zabrania się stosowania naczynia wzbiornicznego w innych celach niż te, do których są przeznaczone, jest to ściśle określone danymi przedstawionymi na tabliczce znamionowej oraz danych katalogowych każdego naczynia i dotyczy również rodzaju dozwolonego płynu roboczego. Zabrania się także użytykowania naczynia w przypadkach, gdy wstępne ciśnienie gazu nie odpowiada wartościom wymaganym przez warunki eksploatacji oraz w przypadkach, gdy membrana naczynia jest uszkodzona. Grozi to trwałym zniszczeniem naczynia i taka usterka nie jest objęta zakresem odpowiedzialności ani Producenta ani Gwaranta.
7. W celu uniknięcia korozji spowodowanej elektrolizą (w przypadkach, w których to możliwe), należy upewnić się czy instalacja jest podłączona bezpośrednio do przewodu ochronnego.
8. Podczas wykonywania próby ciśnieniowej instalacji należy bezwarunkowo odłączyć naczynie, lub zamontować je dopiero po wykonaniu próby ciśnieniowej. W przeciwnym wypadku może dojść do nieodwracalnego

uszkodzenia naczynia.

KONSERWACJA

1. Kontrole ciśnienia wstępniego gazu należy przeprowadzić przed zamontowaniem naczynia wzbiornicznego do instalacji, a następnie w okresach co 6 miesięcy kontrolować ciśnienie wstępne gazu w naczyniu odłączonym od instalacji. W celu poprawnego przeprowadzania okresowych kontroli naczynie powinno być zamontowane w sposób umożliwiający jego odłączenie od instalacji bez spuszczania złądu i bez konieczności demontażu innych elementów instalacji. W trakcie demontażu naczynia należy również zadbać o to, aby ciecze z zbiornika nie spowodowały żadnych szkód.
2. W przypadkach, gdy dojdzie do uszkodzenia membrany należy niezwłocznie przerwać eksploatację naczynia i wymienić całe naczynie lub, w modelach z wymienną membraną, samą membranę. W tym celu należy zdemontować naczynie w sposób określony powyżej, usunąć w bezpieczny sposób ciecze ze środka, następnie odkręcić śruby mocujące kotnierz i zdjąć kotnierz stalowy. Odkręcić nakrętkę mocującą membranę z drugiej strony naczynia (jeżeli jest), wyjąć uszkodzoną membranę. Usunąć ewentualne zanieczyszczenia z wnętrza zbiornika, następnie wsunąć nową membranę przez otwór przytrzymując ją za kotnierz, ułożyć kotnierz membrany na kotnierz zbiornika, docisnąć uprzednio zdemontowanym kotnierzem stalowym i przykręcić z powrotem śruby mocujące oraz nakrętkę mocującą membranę po drugiej stronie zbiornika (jeżeli jest). Na koniec sprawdzić szczelność wykonanych połączeń oraz ustawić ciśnienie poduszek gazowej na wymaganym poziomie. Ponowny montaż naczynia do instalacji przeprowadzić wg wskazówek w sekcji „Montaż”.

WARUNKI GWARANCJI DLA NACZYN WZBIORCZYCH MARKI FERRO

1. Firma Zilio Industries srl (Gwarant) udziela 24 miesięcy gwarancji na wprowadzone przez firmę FERRO S.A. do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wyprodukowane przez Zilio Industries srl naczynia wzbiornicze. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest liczona od daty sprzedaży, jednakże trwa nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej naczynia. Wykonawcą gwarancji w Polsce w imieniu Gwaranta jest firma FERRO S.A. Naczynia wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które wyproducedo przez Zilio Industries srl i sprzedano lub używano w innych krajach są objęte warunkami gwarancji sprzedawcy, jeżeli takie istnieją.

2. Gwarancja nie są objęte:

- a. naczynia z uszkodzeniami mechanicznymi i zmianami konstrukcji spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od firm Zilio Industries srl i FERRO S.A.,
- b. naczynia eksploatowane przy parametrach przekraczających podane na tabliczce znamionowej, naczynia za małe względem bieżących potrzeb instalacji, naczynia z niepoprawnie dobranym i nastawnionym ciśnieniem powietrza w przestrzeni gazowej oraz naczynia eksploatowane i przechowywane na wolnym powietrzu, poddane warunkom atmosferycznym, jak również eksploatowane w otoczeniu środowiska agresywnego,
- c. naczynia uszkodzone wskutek nie przestrzegania podanych zasad montażu i konservacji, zasad sztuki instalatorskiej, oraz eksploatowane niezgodnie z podanymi zaleceniami,
- d. uszkodzenia zewnętrznych powłok naczynów spowodowane niewłaściwą konservacją (np. stosowanie środków żrących lub ściernych, rozpuszczalników, lakierów itp.),
- e. naczynia z usuniętą, nieczytelną, zniszczoną lub zmodyfikowaną tabliczką znamionową. Określenie „modyfikacja” nie dotyczy wprowadzenia trwałej zmiany dla nowej wartości wstępniego ciśnienia poduszek gazowej,

- f. naczynia zainstalowane w miejscach lub w sposób uniemożliwiający dostęp serwisowy do nich, uniemożliwiający ich demontaż z użyciem standardowych narzędzi, oraz, w przypadkach, gdy w wyniku uznania reklamacji będzie konieczna wymiana naczynia na nowe, naczynia zainstalowane w miejscach lub w sposób uniemożliwiający swobodne przetransportowanie naczynia na zewnątrz budynku.
 - g. usługi regulacji parametrów pracy w całym okresie gwarancji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne zawierające typ naczynia, opis usterki, dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, jak również dane pracy instalacji (nominalne ciśnienia, temperatury, pojemności) i dokument potwierdzający datę zakupu muszą zostać przekazane pod adres serwisu ferro.pl gdzie zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. FERRO S.A. zastrzega sobie możliwość polecenia przestania reklamowanego naczynia na koszt firmy do jej siedziby, termin rozpatrzenia reklamacji przedłuża się wówczas o czas dostarczenia naczynia do FERRO S.A..
 4. W przypadku wymiany naczynia na nowe, okres gwarancji (liczony od daty dostawy nowego produktu) wynosi jak podano w pkt. 1.
 5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawsze uprawnia kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Firmy Zilio Industries srl i FERRO S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wyrządzone osobom lub rzecznom, oraz awarie powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zaniechania, uszkodzenia, niewłaściwego doboru, montażu lub eksploatacji oraz użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem naczynia wzbiorniczego i z zasadami oraz zaleceniami podanymi w udostępnianych przez ww. firmy instrukcjach i materiałach.
- Wykonawca gwarancji w Polsce:** FERRO S.A.
32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, www.ferro.pl
infolinia 801-798-001; e-mail: serwis@ferro.pl
- Producent i gwarant:** Zilio Industries srl 36050 Friola di Pozzoleone (VI) Włochy

CZ

NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Přiměřeně nastavený tlak vzduchového prostoru v expozní nádobě umožňuje vytvoření zvýšeného tlaku spojeného se změnami objemu kapaliny za růstu teploty v uzavřených soustavách (ltopné/solární okruhy nebo okruhy užitkové vody) a hromadění vody a stabilizaci jejího tlaku, např. v instalacích s posilováním tlaku.

MONTÁŽ:

1. Nádoba se za žádných okolností nesmí používat v instalaci, kde provozní parametry neodpovídají rozmezí určeném na identifikačním štítku, který je trvalo připevněn k nádobě. Rovněž se to týká případů nesprávného výběru nádoby, tzn. případů, kdy výpočty naznačují potřebu použít nádobu, která je větší než nainstalovaná, a/nebo odlišného nastavení tlaku plynové přednáplné, než se používá při provozu.
2. Stojící nádoby by se mely namontovat na rovné ploše. Nohy nádoby nesmí být zabetonovány. Je nutné zajistit snadný přístup k nádobě, přičemž nádoba by se mela nainstalovat tak, aby byl vidět její identifikační štítek. Nádoby (vyjma speciálně přizpůsobených modelů) jsou navrženy k provozu ve svíslé poloze. Závesná nádoba musí být namontována se zohledněním její hmotnosti zvýšené hmotnosti vody, která se rovná jmenovité kapacitě nádoby. Je třeba, aby všechny nádoby namontovaly a pravidel-

ně kontrolovaly kvalifikované osoby, které dodrží příslušná pravidla montáže a stavby, jakož i pravidla stanovená ve zvláštních ustanoveních, je-li to namísto.

3. V nádobě se nesmí provádět žádné práce (např. svařovací), konstrukční změny a jiné úpravy. Instalace, k níž je nádoba připojena, musí být vycíštěna a musí být odstraněna veškerá nečistota – předešvím cizorodá tělesa, která by mohla poškodit membránu. Instalace, v nichž dochází k viditelnému hromadění kotelného kamene, by mely být chráněny přiměřeně zvolenými systémy na zmékčování vody. Nádoby nejsou navrženy tak, aby byly schopny přenášet další vnitřní zatížení a vibrace, proto by mely být patřičně odděleny od této rizik.
4. Před namontováním by se mělo zkontovalovat, zda nádoba nemá poškození či vadu, kterou by mohly potenciálně způsobit nesprávné fungování, a po namontování by se měla zkontovalovat těsnost hydraulických spojů.
5. Pokud by to vyžadovaly provozní parametry instalace a počáteční tlak plynové přednáplné byl změněn ve vztahu k výchozi hodnotě, měla by se nová hodnota přednáplné zapsat na identifikační štítek zařízení.
6. Je zakázáno expozní nádobi používat k jiným než určeným účelům, které jsou přesně vymezeny údaji na identifikačním štítku a katalogovými údaji každé nádoby, které se týkají jakékoli povolené provozní kapaliny. Rovněž se zapovídá nádobi používat v případě, kdy počáteční tlak plynu neodpovídá hodnotám, které vyžadují provozní podmínky, a v případech, kdy je poškozena membrána nádoby. Představuje to riziko poškození nádoby a takovou vadu nepoštihuje rozsah odpovědnosti výrobce a ručitele.
7. Aby se zabránilo vzniku koroze způsobené elektrolýzou (je-li to možné), je nutné se ujistit, zda je instalace přímo připojena k ochrannému vedení.
8. Během tlakové zkoušky instalace by nádoba měla být bezpodmínečně odpojena nebo namontována až po provedení tlakové zkoušky. Jinak může dojít k nevrátnému zničení nádoby.

ÚDRŽBA

1. Kontrola tlaku plynové přednáplné by se měla provést před upevněním expozní nádoby k instalaci a následně by se měl tlak plynové přednáplné kontrolovat každých 6 měsíců v nádobě odpojené od instalace. Za účelem náležitého provádění pravidelných kontrol by měla být nádoba upevněna tak, aby bylo možné ji odpojit od instalace, anž by byl vypuštěn její obsah a anž by bylo potřeba demonarovat další součásti instalace. Během demontáže nádoby je nutno dát pozor, aby nedošlo ke škodám, které by mohla způsobit kapalina z nádře.
2. V případě, kdy dojde k poškození membrány, by se měla nádoba okamžitě přestat používat a celá nádoba by se měla vyměnit nebo – v případě modelů s vyměnitelnou membránou – by se měla vyměnit samotná membrána. K tomuto účelu je nutné nádobu demontovat výše stanoveným způsobem, kapalinu je třeba bezpečně vypustit a následně je třeba výsroubovat upínací šrouby z příruby a ocelovou přírubu vyměnit. Odšroubovujte matice, která upevňuje membránu na druhé straně nádoby (je-li k dispozici) a vymějte poškozenou membránu. Odstraňte jakékoli případné znečištění uvnitř nádrže, vložte novou membránu otvorem a přitom držte její přírubu, nasadte přírubu membrány na přírubu nádrže, stiskněte ji s předmětem demontovanou ocelovou přírubou a zašroubojte upínací šrouby a matice, která upevňuje membránu na druhé straně nádoby (je-li k dispozici). Na závěr je nutné ověřit těsnost spojení a nastavit tlak plynové přednáplné na požadovanou hladinu. Opětovnou montáž nádoby k instalaci je nutné provést podle pokynů v oddílu "Montáž".

ZÁRUCNÍ PODMÍNKY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY ZNAČKY FERRO

1. Společnost Zilio Industries srl (ručitel) poskytuje 24měsíční záruku na expozní nádoby uvedené na trhu na území České republiky a vyrobené společností Zilio. Záruka je účinná na území České republiky, platí ode dne prodeje,

avšak nepotrvá déle než 30 měsíců po datu výroby uvedeném na identifikačním štítku nádoby. Záruku v České republice za ručitele plní společnost Novaservis spol. s r.o. Na expozná nádoby uvedené na trh na území České republiky, vyrobené společností Zilio a prodané/používány v jiných zemích se vztahují případné záruční podmínky prodejce.

2. Záruka se nevztahuje na:

- a. nádoby s mechanickým poškozením a změnami konstrukce způsobené vnějším faktorem nezávislým na společnostech Zilio Industries srl a Novaservis spol. s r.o.
- b. nádoby využívané s parametry překračujícími ty, které jsou uvedeny na identifikačním štítku nádoby, nádoby nedostatečné velikosti v poměru k aktuálním potřebám instalace, nádoby s neprímeřejně seřízeným a nastaveným tlakem vzduchu v plynovém prostoru a nádoby využívané a uchovávané pod šírym nebem, vystavené atmosférickým vlivům, jakož i nádoby využívané v agresivním prostředí,
- c. nádoby poškozené z důvodu nedodržení dodaných pravidel pro montáž a údržbu, zásad pro provedení instalace a využívané v rozporu s poskytnutými doporučeniami,
- d. poškození vnějšího náčtu nádob způsobené nevhodnou údržbou (např. použitím abrazivních nebo brusných prostředků, rozpuštědla, laku atd.),
- e. nádoby s odstraněným, nečitelným, zničeným nebo upraveným identifikačním štítkem. Pojem „úprava“ se netýká zavedení udržitelné změny pro novou hodnotu počáteční plynové přednáplny,
- f. nádoby nainstalované v místech nebo způsobem, které zabraňují přístupu pracovníků údržbářského servisu, zabraňují jejich demontáži pomocí obvyklého nářadí a v případech, kdy je zapotřebí vyměnit nádobu za novou v důsledku přijetí reklamace – nádoby nainstalované v místech nebo způsobem, které zabraňují přepravit nádobu mimo budovu bez překážek,
- g. služby spočívající v seřízení provozních parametrů po celou dobu záruční lhůty.

3. Reklamace obsahující typ nádoby, popis vady, údaje umožňující kontakt s uživatelem, jakož i údaje týkající se výkonu instalace (jmenovité tlaky, teploty, kapacita) a doklad potvrzující datum nákupu musejí být zaslány na adresu reklamace@novaservis.cz a budou výřešeny do 30-ti dnů po obdržení reklamace. Společnost Novaservis spol. s r.o. si vyhrazuje právo nařídit zaslání reklamované nádoby do společnosti na náklady kupujícího; v takovém případě se lhůta na prošetření reklamace prodlužuje o dobu, která je potřeba k doručení nádoby do společnosti Novaservis spol. s r.o.

4. V případě výměny nádoby za novou je záruční lhůta (vypočítávaná od data dodání nového výrobku) taková, jak je stanovenno v bodě 1.

5. Záruka za prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani ne-pozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení, která se týkají záruky za vady prodaného předmětu. Pro jakékoliv záležitosti, které se nevyřídí podle této záručních podmínek, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

6. Společnosti Zilio Industries srl a Novaservis spol. s r.o. neručí za ztrátu či škody způsobené osobám nebo ztráty či poškození předmětů, ani za poruchy vzniklé přímo nebo neprímo z nedbalosti, znehodnocením, nevhodným výběrem, montáži nebo údržbou a používáním za podmínek, které nevyhovují určené expozná nádoby, jakož i kvůli nedodržení pravidel a doporučení uvedených v návodech a materiálech, které shora uvedené společnosti daly k dispozici.

Subjekt plnící záruku v České republice:

Novaservis spol. s r.o., Merhautova 208 CZ,
FERO Group, www.novaservis.cz

Výrobce a ručitel: Zilio Industries srl
36050 Friuli di Pozzoleone (VI), Itálie

SK

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Primerané nastavený tlak vzduchového priestoru v expoznej nádobe umožňuje využívanie zvýšeného tlaku spojeného so zmenami objemu kvapaliny za rastu teploty v uzavretých sústavách (vykuvacie/solárne okruhy alebo okruhy úzkotiek vody) a hromadenie vody a stabilizáciu jej tlaku, napr. v inštaláciach s posilňovaním tlaku.

MONTÁŽ:

1. Nádoba sa za žiadnych okolností nesmie používať v inštalácii, kde prevádzkové parametre nezodpovedajú rozmeriu určenému na identifikačnom štítku, ktorý je trvalo pripojený k nádobe. Taktiež sa to týka prípadov nepráveho výberu nádoby, tzn. prípadov, keď vypočty naznačujú potrebu použiť nádobu, ktorá je väčšia než nainštalovaná, a / alebo odlišného nastavenia tlaku plynovej prednáplne, než sa používa pri prevádzke.
2. Stojace nádoby by sa mali hamontovať na rovnnej ploche. Nohy nádoby nesmú byť zabetonované. Je nutné zabezpečiť jednoduchý prístup k nádobe, pričom nádoba by sa mala nainštalovať tak, aby bol viditeľ jej identifikačný štítok. Nádoby (okrem špeciálne prispôsobených modelov) sú navrhnuté na prevádzku vo zvislej polohe. Závesná nádoba musí byť namontovaná so zohľadnením jej hmotnosti zvýšenej o hmotnosť vody, ktorá sa rovná menovitej kapacite nádoby. Je potrebné, aby všetky nádoby namontovali a pravidelne kontrolovali kvalifikované osoby, ktoré dodržia uplatnitelné pravidlá montáže a stavby, ako aj pravidlá stanovené v osobitných ustanoveniach, ak je to námeste.
3. V nádobe sa nesmú vykonávať žiadne práce (napr. zváracie), konštrukčné zmeny a iné úpravy. Inštalácia, ku ktorej je nádoba pripojená, musí byť vyčistená a musí byť odstránená všetka nečistota - predovšetkým cudzie telesá, ktoré by mohli poškodiť membránu. Inštalácie, v ktorých dochádza k viditeľnému hromadeniu vodného kameňa, by mali byť chránené primerane zvolenými systémami na zmäkčovanie vody. Nádoby nie sú navrhnuté tak, aby boli schopné prenášať ďalšie vonkajšie zatáčenie a vibrácie, preto by mali byť patrične oddelené od týchto rizík.
4. Pred namontovaním by sa malo skontrolovať, či nádoba nemá poškodenia či vady, ktoré by mohli potenciálne spôsobiť nesprávne fungovanie, a po namontovaní by sa mala skontrolovať tesnosť hydraulických spojov.
5. Ak by to vyžadovali prevádzkové parametre inštalácie a počiatocný tlak plynovej prednáplne bol zmenený vo vzáahu k východiskovej hodnote, mala by sa nová hodnota prednáplne zápisť na identifikačný štítku zariadenia.
6. Je zakázané expoznú nádobu používať na iné než určené účely, ktoré sú presne vymedzené údajmi na identifikačnom štítku a katalógovými údajmi každej nádoby, ktoré sa týkajú akejkoľvek povolenej prevádzkovej kvapaliny. Rovnako sa zakazuje nádobu používať v prípadoch, keď počiatocný tlak plynu nezodpovedá hodnotám, ktoré vyžadujú prevádzkové podmienky, a v prípadoch, keď je poškodená membrána nádoby. Predstavuje to riziko poškodenia nádoby a takú vadu nepostihuje rozsah zodpovednosti výrobcu a ručičky.
7. Aba sa zabránilo vzniku korózie spôsobenej elektrolítou (ak je to možné), je nutné sa uistíť, či je inštalácia priamo pripojená k ochrannému vedeniu.
8. Počas tlakové skúšky inštalácie by nádoba mala byť bezpodmienečne odpojená alebo namontovaná až po vykonaní tlakové skúšky. Inak môže dojst' k nevratnému zničeniu nádoby.

ÚDRŽBA

1. Kontrola tlaku plynovej prednáplne by sa mala uskutočniť pred upynejším expoznej nádoby na inštaláciu a následne by sa mal tlak plynovej prednáplne kontrolovať každých 6 mesiacov v nádobe odpojenej od inštalácie. S cieľom zabezpečiť správne vykonávanie pravidelných

kontrol, by mala byť nádoba upevnená tak, aby bolo možné ju odpojiť od inštalácie bez toho, aby bol vypustený jej obsah a bez toho, aby bolo potrebné demontovať ďalšie súčasti inštalácie. Počas demontáže nádoby je potrebné dávať pozor, aby nedošlo ku škodám, ktoré by mohla spôsobiť kvapaliná z nádrže.

2. V prípadoch, keď dojde k poškodeniu membrány, by sa mala nádoba okamžite prestať používať a celá nádoba by sa mala vymeniť, alebo - v prípade modelov s vymeniteľnou membránou - by sa mala vymeniť samotná membrána. Na tento účel je potrebné nádobu demontovala vyššie stanoveným spôsobom, kvapalinu je potrebné bezpečne vypustiť a následne je potrebné vyskrutkovať upínacie skrutky z prírubu a oceľovú prírubu vymeniť. Odskrutkujte maticu, ktorá upevňuje membránu na druhej strane nádoby (ak je k dispozícii) a vyberte poškodenú membránu. Odstráňte akékoľvek prípadné znečistenie vo vnútri nádrže, vložte novú membránu otvorm a pritom držte jej prírubu, nasadte prírubu membrány na prírubu nádrže, stlačte ju s predtým demontovanou oceľovou prírubou a zaskrutkujte upínacie skrutky a maticu, ktorá upevňuje membránu na druhej strane nádoby (ak je k dispozícii). Na záver je nutné overiť tesnosť spojenia a nastaviť tlak plynovej prednáplne na požadovanú hodinu. Opäťovnú montáž nádoby na inštaláciu je nutné vykonať podľa pokynov v časti „Montáž“.

ZÁRUCNÉ PODMIENKY PRE EXPANZNÉ NÁDOBY ZNAČKY FERRO

1. Spoločnosť Zilio Industries srl [ručiteľ] poskytuje 24-mesačnú záruku na expandzné nádoby uvedené na trh na území Slovenskej republiky a vyrobené spoločnosťou Zilio. Záruka je účinná na území Slovenskej republiky, platí odo dňa predaja, avšak nepotrva dlhšie ako 30 mesiacov po dátume výroby uvedenom na identifikačnom štítku nádoby. Záruku v Českej republike za ručiteľa plní spoločnosť Novaservis spol. s r. o. Na expandzné nádoby uvedené na trh na území Slovenskej republiky, vyrobené spoločnosťou Zilio a predané/používané v iných krajinách sa vzťahujú prípadné záručné podmiennky predajcu.

2. Záruka sa nevzťahuje na:

- a. nádoby s mechanickým poškodením a zmenami konštrukcie spôsobené vonkajším faktorom nezávislým na spoločnostiach Zilio Industries srl a Novaservis spol. s r. o.
 - b. nádoby využívané s parametrami prekračujúcimi tie, ktoré sú uvedené na identifikačnom štítku nádoby, nádoby nedostatočnej veľkosti v pomere k aktuálnym potrebám inštalácie, nádoby s neprimerane nastaveným a nastaveným tlakom vzdchu v plynovej priestore a nádoby využívané a uchovávané pod šírym nebom, vystavene atmosférickým vplyvom, ako aj nádoby využívané v agresívnom prostredí,
 - c. nádoby poškodené z dôvodu nedodržania dodaných pravidiel pre montáž a údržbu, zásad pre vykonanie inštalácie a využívanie v rozpore s poskytnutými odporúčaniami,
 - d. poškodenia vonkajšieho náteru nádob spôsobené nevhodnou údržbou (napr. použitím abrazívnych alebo brúsnych prostriedkov, rozpušťadla, laku atď.),
 - e. nádoby s odstráneným, necitelným, zníčením alebo upraveným identifikačným štítkom. Pojem „úprava“ sa netýka zavedenia udržateľnej zmeny pre novú hodnotu počiatočnej plynovej prednáplne,
 - f. nádoby nainštalované v miestach alebo spôsobom, ktoré zabraňujú prístupu pracovníkom údržbárskeho servisu, zabraňujú ich demontáži pomocou obvykľeho náradia a v prípadoch, keď je potrebné vymeniť nádobu za novú v dôsledku prijatia reklamácie - nádoby nainštalované v miestach alebo spôsobom, ktoré zabraňujú prepriatí nádoby mimo budovu bez prekážok,
 - g. služby spočívajúce v nastavení prevádzkových parametrov po celú dobu záručnej lehoty.
3. Reklamácia obsahujúca typ nádoby, popis vady, údaje umožňujúce kontakt s užívateľom, ako aj údaje týkajúce

sa výkonu inštalácie (menovité tlaky, teploty, kapacita) a doklad potvrzujúci dátum nákupu, musia byť zaslané na adresu reklamácie@novaservis.cz a budú vyriešené do 30-tich dní po obdržaní reklamácie. Spoločnosť Novaservis spol. s r. o. si vyhradzuje právo nariadiť zaslanie reklamovanej nádoby do spoločnosti na náklady kupujúceho; v takom prípade sa lehota na prešetrenie reklamácie predĺžuje o dobu, ktorá je potrebná k doručeniu nádoby do spoločnosti Novaservis spol. s r. o.

4. V prípade výmeny nádoby za novú je záručná lehota (vypočítavaná od dátumu dodania nového výrobku) taká, ako je stanovené v bode 1.
5. Záruka za predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení, ktoré sa týkajú záruký za vady predaného predmetu. Pre akékoľvek záležitosť, ktorá sa nevybavia podľa týchto záručných podmienok, platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
6. Spoločnosť Zilio Industries srl a Novaservis spol. s r. o. neručia za straty či škody spôsobené osobám alebo straty či poškodenia predmetov, ani za poruchy vzniknuté priamo alebo nepriamo z nedbanlivosti, znehodnotením, nevhodným výberom, montážou alebo údržbou a používaním za podmienok, ktoré nevyhovujú určeniu expandernej nádoby, ako aj kvôli nedodržaniu pravidiel a odporúčaní uvedených v návodiach a materiáloch, ktoré horeuvedene spoločnosť dali k dispozícii.

Subjekt plniaci záruku v Slovenskej republike:

Novaservis spol. s r. o., Merhautova 208 CZ,

FERRO Group, www.novaservis.cz

Výrobca a ručiteľ: Zilio Industries srl

36050 Friola di Pozzoleone (VI), Taliansko

EN

INSTRUCTION OF ASSEMBLY AND MAINTENANCE

The adequately set pressure of the air space in the expansion vessel enables compensation of the increased pressure associated with changes in the volume of liquid under temperature growth in closed systems (heating / solar circuits or utility water circuits) and accumulation of water and stabilisation of its pressure, e.g. in pressure booster installations.

ASSEMBLY:

1. Under no circumstances may the vessel be used in an installation where operating parameters do not correspond to the range defined in the identification plate permanently affixed to the vessel. It also refers to cases of wrong selection of the vessel, i.e. cases when calculations indicate the need to use a vessel bigger than installed and/or a different setting of gas pre-charge pressure than used in the exploitation.
2. Standing vessels should be mounted on a flat surface. Legs of the vessel must not be covered with concrete. Easy access to the vessel should be provided and the vessel should be installed so that its identification plate is visible. Vessels (excluding specially adapted models) are designed for performance in vertical position. A hanging vessel must be mounted taking into account the weight of the vessel increased by water weight equal to the nominal capacity of the vessel. All vessels should be mounted and periodically controlled by qualified persons, maintaining the applicable rules of assembly and construction, as well as rules stipulated in separate provisions, where applicable.
3. No works (e.g. welding), construction changes and other processing may be performed in the vessel. The installation to which the vessel is connected must be cleaned and any dirt should be removed - mainly foreign bodies which could damage the membrane. Installations where visible accumulation of the lime scale occurs should be protected by adequately selected water softening systems. Vessels are not designed in the manner enabling

them to transfer additional external loads and vibrations, accordingly, they should be adequately separated from such hazards.

4. Prior to mounting it should be checked whether the vessel has impairments potentially causing inappropriate operation, and after mounting tightness of hydraulic connections should be checked.
5. If the operating parameters of the installation so required and the initial pressure of gas pre-charge has been changed in relation to the default value, the new value of pre-charge should be recorded in the identification plate of the device.
6. It is forbidden to use the expansion vessel for purposes other than intended, which is strictly defined by the data presented in the identification plate and catalogue data of each vessel and refers to any permitted working liquid. It is also forbidden to use the vessel in cases when the initial gas pressure does not correspond to the values required by operating conditions and in cases when the vessel membrane is damaged. It poses the risk of vessel damage and such a defect is not covered by the scope of Manufacturer's and Guarantor's liability.
7. In order to avoid corrosion caused by electrolysis (if possible), it is necessary to make sure whether the installation is directly connected to the protective line.
8. During the pressure test of the installation the vessel should be unconditionally disconnected or mounted only after the pressure test has been performed. Otherwise, the irreversible destruction of the vessel may occur.

MAINTENANCE

1. The control of gas pre-charge pressure should be performed prior to fixing of the expansion vessel to the installation, subsequently, the gas pre-charge pressure should be checked every 6 months in the vessel disconnected from the installation. For the purpose of appropriate performance of periodical checks, the vessel should be fixed in the manner enabling its disconnecting from the installation without discharging the content and without the necessity to disassemble other elements of the installation. During dismantling of the vessel care should be taken to prevent potential damages caused by the liquid from the tank.
 2. In cases when damage of the membrane takes place, exploitation of the vessel should be interrupted immediately and the whole vessel should be replaced or, in case of models with replaceable membrane, the membrane itself should be replaced. For this purpose the vessel should be dismantled in the manner defined above, the liquid should be discharged in safe manner and, subsequently, the fixing screws should be removed from the flange and the steel flange should be removed. Unscrew the nut fixing the membrane on the other side of the vessel (if available), remove the damaged membrane. Remove any potential contamination inside the tank, insert a new membrane through the opening while holding its flange, place the membrane flange on the tank flange, press with the previously dismantled steel flange and screw the fixing screws and the nut fixing the membrane on the other side of the vessel (if available). At the end, tightness of connections should be checked and pressure of gas pre-charge should be set at the required level. The re-assembly of the vessel to the installation should be performed according to the guidelines provided in „Assembly” section.
3. Complaints containing vessel type, description of defect, data enabling contact with the User, as well as data concerning installation performance (nominal pressures, temperatures, capacity) and a document confirming the purchase date must be submitted to servis@ferro.pl and shall be examined within 14 days following the receipt of the complaint. FERRO S.A. reserves the right to order sending of the claimed vessel to the company at its expense; in such a case the deadline for examining of the complaint shall be extended by the time of delivery of the vessel to FERRO S.A..
4. In case of replacement of a vessel by a new one, the guarantee period (calculated as of the date of delivery of the new product) shall be as provided in point 1.
5. The guarantee for the goods sold shall not exclude, limit or suspend the buyer's rights arising from the provisions concerning the warranty for defects of an item sold. To any matters not settled under these terms of guarantee, the relevant provisions of the Civil Code shall apply.
6. Zilio Industries srl and FERRO S.A. companies shall not be liable for losses or damages caused to persons or items, as well as failures arising directly or indirectly from negligence, impairment, inadequate selection, assembly or maintenance and use under conditions non-compliant with the designation of the expansion vessel as well as the rules and recommendations provided in instructions and materials made available by the aforementioned companies.

TERMS OF GUARANTEE FOR FERRO BRAND EXPANSION VESSELS

1. Zilio Industries srl company (Guarantor) grants 24 months of guarantee for expansion vessels introduced to trading on the territory of the Republic of Poland and manufactured by Zilio. The Guarantee is effective on the territory of the Republic of Poland, it shall be valid as of the date of sales, however, it shall not last longer than 30 days following the production date provided in the iden-

tification plate of the vessel. The company FERRO S.A. is the executor of the guarantee in Poland on behalf of the Guarantor. Expansion vessels introduced to trading on the territory of the Republic of Poland, manufactured by Zilio and sold /used in other countries are covered by Seller guarantee terms and conditions, if any.

2. The Guaratee shall not cover:
 - a. vessels with mechanical damage and changes in construction caused by external factor independent of Zilio Industries srl and FERRO S.A. companies,
 - b. vessels exploited under parameters exceeding those provided in the identification plate of the vessel, vessels of insufficient size in relation to the current needs of the installation, vessels with inadequately adjusted and set air pressure in the gas space and vessels exploited and stored in open air, exposed to atmospheric conditions as well as exploited in aggressive environment,
 - c. vessels damaged due to failure to comply with the provided assembly and maintenance rules, installation art principles and exploited contrary to the provided recommendations,
 - d. damages of external coating of vessels caused by inappropriate maintenance (e.g. use of abrasive or rubbing agents, solvent, varnish, etc.),
 - e. vessels with removed, illegible, destroyed or modified identification plate. The term „modification” does not refer to introduction of a sustainable change for the new value of initial gas precharge,
 - f. vessels installed in places or in the manner preventing access of maintenance service, preventing their disassembly using standard tools and, in cases where the replacement of a vessel by a new vessel is required as a result of acceptance of a complaint - vessels installed in places or in the manner preventing unobstructed transport of a vessel outside the building,
 - g. services of operating parameter adjustment throughout the guarantee period.

3. Complaints containing vessel type, description of defect, data enabling contact with the User, as well as data concerning installation performance (nominal pressures, temperatures, capacity) and a document confirming the purchase date must be submitted to servis@ferro.pl and shall be examined within 14 days following the receipt of the complaint. FERRO S.A. reserves the right to order sending of the claimed vessel to the company at its expense; in such a case the deadline for examining of the complaint shall be extended by the time of delivery of the vessel to FERRO S.A..

4. In case of replacement of a vessel by a new one, the guarantee period (calculated as of the date of delivery of the new product) shall be as provided in point 1.
5. The guarantee for the goods sold shall not exclude, limit or suspend the buyer's rights arising from the provisions concerning the warranty for defects of an item sold. To any matters not settled under these terms of guarantee, the relevant provisions of the Civil Code shall apply.
6. Zilio Industries srl and FERRO S.A. companies shall not be liable for losses or damages caused to persons or items, as well as failures arising directly or indirectly from negligence, impairment, inadequate selection, assembly or maintenance and use under conditions non-compliant with the designation of the expansion vessel as well as the rules and recommendations provided in instructions and materials made available by the aforementioned companies.

Entity executing the guarantee in Poland:

FERRO S.A. 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, www.ferro.pl, infoline 801-798-001;
e-mail: servis@ferro.pl

Manufacturer and guarantor: Zilio Industries srl 36050 Friuli di Pozzoleone (VI) Italy

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI ÎNTREȚINERE

Presiunea setată corect a compartimentului de aer din vasul de expansiune permite compensarea creșterii de presiune asociate cu modificările volumului de lichid la creșterea temperaturii în sisteme închise (circuit de încălzire / solară sau circuit de apă caldă menajeră) și acumularea de apă și stabilizarea presiunii sale, de ex. în instalațiile de amplificare a presiunii.

ASAMBLARE ȘI MONTAJ:

- În niciun caz vasul nu se poate folosi într-o instalată unde parametrii de funcționare nu corespund domeniului definit pe plăcuța de identificare fixată permanent pe vas. Se referă de asemenea la cazurile de alegeră greșită a vasului, de ex. cazurile în care calculele indică necesitatea de a folosi un vas mai mare decât cel instalat și/sau o setare diferită a presiunii de pre-încărcare a gazului de către cea folosită în exploatare.
- Vasele verticale trebuie montate pe o suprafață plană. Picioarele vasului nu trebuie să fie acoperite cu beton. Trebuie prevăzut accesul facil la vas și vasul trebuie instalat astfel încât plăcuța să se identifice să fie vizibilă. Vasele [cu excepția modelelor special adaptate] sunt proiectate pentru funcționare în poziție verticală. Un vas suspendat trebuie montat înănd cont de greutatea vasului plus greutatea apei, egală cu capacitatea nominală a vasului. Toate vasele trebuie montate și controlate periodic de persoane calificate, păstrând regulile aplicabile de montaj și constructive, precum și regulile stipulate în prevederi separate, acolo unde este cazul.
- Sunt interzise toate lucrările (de ex. sudură), modificările, constructive și alte prelucrări în interiorul vasului. Instalația la care este conectat vasul trebuie curățată și trebuie înălțată toată murdăria – mai ales corpurile străine care ar putea deteriora membrana. Instalațiile în care apare o acumulare vizibilă de depuneri calcaroase sub formă de „solzi” trebuie protejate prin selectarea adecvată a sistemelor de dedurizare a apei. Vasele nu sunt proiectate în așa fel încât să permită transferul sarcinilor externe suplimentare și a vibrațiilor, trebuie să fie separate de astfel de pericole în mod adecvat.
- Înainte de montaj trebuie să verificăți dacă vasul nu are avarii care pot să ducă la funcționare inadecvată și după montare trebuie verificată etanșeitatea conexiunilor hidraulice.
- Dacă parametrii de funcționare a instalației solicită și presiunea inițială a pre-încărcării gazului s-au modificat față de valoarea prestabilită, noua valoare de pre-încărcare trebuie înregistrată pe plăcuța de identificare a vasului.
- Este interzis să se folosească vasul de expansiune pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat, care sunt definite strict în datele pe plăcuța de identificare și datele din catalog pentru fiecare vas și se referă la toate lichidele de lucru admise. Este interzis de asemenea să se folosească vasul în cazurile în care presiunea inițială a gazului nu corespunde cu valorile cerute de condițiile de funcționare și în cazurile în care membrana vasului este deteriorată. Acest lucru creezează riscul deteriorării vasului și o astfel de defectiune nu este acoperită de răspunderea Fabricantului și Garantului.
- Pentru a evita coroziunea cauzată de electroliză (dacă este posibil) este necesar să vă asigurați că instalația este direct legată la linia de protecție.
- În timpul testului de presiune a instalației vasul trebuie neapărat demontat de pe instalatie sau montat numai după ce s-a realizat testul de presiune. În caz contrar, se poate produce distrugerea ireversibilă a vasului.

ÎNTREȚINERE

- Controlul presiunii de pre-încărcare a gazului trebuie realizat înainte de fixarea vasului de expansiune la instalată, și deci presiunea de pre-încărcare a gazului trebuie verificată o dată la 6 luni cu vasul demontat din instalată.

Pentru scopul realizării adevărate a verificărilor periodice, vasul trebuie să fie fixat într-un mod care să permită deconectarea sa de la instalată fără a descărca conținutul și fără a fi nevoie de demontarea altor elemente ale instalației. În timpul demontării vasului trebuie procedat cu grijă pentru a evita potențialele deteriorări cauzate de lichidul din rezervor.

- În cazurile în care are loc deteriorarea membranei, exploatarea vasului trebuie întreruptă imediat și întregul vas trebuie înlocuit sau, în cazul modelelor cu membrană interschimbabilă, membrana în sine trebuie înlocuită. Pentru acest lucru vasul trebuie să fie demontat în modul definit mai sus, lichidul trebuie evacuat într-un mod sigur, și șuruburile de fixare trebuie demontate de la flanșă, iar flanșa de otel trebuie scoasă. Deșurubați piulița care fixează membrana pe partea opusă a vasului (dacă este posibil), scoateți membrana deteriorată. Scoateți orice impurități din interiorul rezervorului, introduceți o nouă membrană prin deschidere înănd de flansă, lăsați membrana pe flanșa rezervorului, apăsați cu flansa demontată anterior și înșurubați șuruburile de fixare și piulița care fixează membrana de pe partea opusă a vasului (dacă este posibil). În final, trebuie verificată etanșeitatea îmbinărilor și presiunea de pre-încărcare a gazului trebuie setată la nivelul cerut. Re-asamblarea vasului la instalată trebuie realizată conform instrucțiunilor din secțiunea „Asamblare și montaj”.

TERMENII ȘI CONDITIILE DE GARANȚIE PENTRU VASELE DE EXPANSIUNE MARCA FERRO

- Compania Zilio Industries srl (Garant) acordă 24 luni de garanție pentru vasele de expansiune puse în vânzare pe teritoriul României și a Republicii Moldova fabricate de către Compania Zilio Industries srl. Garanția este valabilă pe teritoriul României și a Republicii Moldova de la data vânzării, nu mai mult de 30 de luni de la data producției marcată pe plăcuța de identificare de pe vas. Compania Novaservis Ferro Group srl este executantul garanției pe teritoriul României și a Republicii Moldova în numele Garantului. Vasele de expansiune puse în vânzare pe teritoriul României și a Republicii Moldova, fabricate de Zilio și comercializate /utilizate în alte state, sunt acoperite de garanție în condițile date de catre Vânzător, dacă există.
- Garanția nu va acoperi următoarele:
 - vasele de expansiune care prezintă deteriorări mecanice și modificări de construcție cauzate de factori externi independenți de companiile Zilio Industries srl și FERRO S.A.,
 - vasele exploataate la parametri ce depășesc parametrii prevăzuți pe plăcuța de identificare a vasului, vasele cu dimensiuni insuficiente față de nevoile curente ale instalației, vasele cu presiune a aerului reglată inadecvat și setată în spațiu pentru gaz și vasele exploataate și depozitate în aer liber, expuse la condiții atmosferice și exploataate în medii agresive,
 - vasele deteriorate din cauza nerespectării regulilor prevăzute de montaj și întreținere, a neconcordanței cu principiile de instalare, exploatare și care sunt contrare recomandărilor prevăzute,
 - deteriorările stratului exterior de acoperire cauzate de întreținerea inadecvată (de ex. folosirea de agenți abraziivi sau de frecare, solventi, lacuri, etc.),
 - vasele cu plăcuță de identificare înlăturată, distrusă sau modificată. Termenul "modificare" nu se referă la introducerea unei modificări sustenabile pentru o nouă valoare a încărcării inițiale cu gaz,
 - vasele instalate în locuri sau în moduri care împiedică accesul pentru service și întreținere, împiedică demontarea lor cu scule standard, iar în cazurile în care se dovedește necesară înlocuirea unui vas cu un nou vas ca urmare a acceptării unei reclamații - vasele instalate în locuri sau în moduri care împiedică transportul vasului în afara clădirii,
 - servicii de ajustare a parametrilor de funcționare pe toata perioada garanției.

3. Reclamația trebuie raportată la distribuitor [SC NOVA-SERVIS FERRO GROUP srl] prin intermediul departamentului de service al Garantului:

- Call center service: tel. 0264 522 524
- e-mail: 48@novaservis.ro

Reclamațiile trebuie să conțină tipul vasului, descrierea defectiunii, datele de contact ale Utilizatorului precum și date referitoare la performanțele instalație (presiune nominală, temperaturi, capacitate) și un document ce confirmă data achiziționării și vor fi examinate în termen de 14 zile de la data primirii reclamației. Novaservis Ferro Group srl își rezervă dreptul de a cere trimiterea vasului defect la companie pe cheltuiala sa; în aceste cazuri data limită pentru examinarea reclamației va fi prelungită cu perioada de livrarea a vasului către Novaservis Ferro Group srl.

4. În caz de înlocuire a unui vas cu unul nou, perioada de garanție (calculată de la data livrării noului produs) va fi cea prevăzută la punctul 1.

5. Garanția pentru bunurile vândute nu va exclude, limita sau suspenda drepturile cumpărătorului ce rezultă din prevederile legale de garanție pentru defectiunile unui bun vândut. Pentru toate chestiunile care nu sunt reglementate în aceste condiții de garanție se vor aplica prevederile relevante ale Codului Civil.

6. Companiile Zilio Industries srl și Novaservis Ferro Group srl nu vor fi considerate responsabile pentru pierderile sau deteriorările cauzate persoanelor sau obiectelor, precum și defectiunile ce decurg direct sau indirect din neglijență, avariile, selecția inadecvată, montajul sau întreținerea și utilizarea în condiții care nu corespund mențiunile de pe vasul de expansiune, precum și regulile și recomandările oferite în instrucțiunile și materialele puse la dispoziție de către companiile sus menționate.

Entitatea care execuță garanția în România și Republica Moldova: Novaservis Ferro Group srl,

Cluj Napoca, Piată 1848 nr.2, www.ferro.ro , infoline 0264 522 524; e-mail: 48@novaservis.ro

Fabricant și garant: Zilio Industries srl 36050 Friola di Pozzoleone (VI) Italia

RU

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Соответствующим образом установленное давление воздушной подушки в расширительном баке компенсирует увеличение давления, связанное с изменением объема жидкости при увеличении ее температуры в закрытых системах (отопительные, солнечные системы, системы водоснабжения), а также для накопления воды и стабилизации ее давления, например, в системах повышения давления.

МОНТАЖ:

1. Ни в коем случае не допускаться использование бака в установке, параметры работы которой не соответствуют диапазонам, указанным на прикрепленной к баку заводской табличке. Это также относится к случаям неправильного выбора бака, когда с расчетов возникает необходимость использования бака большего размера чем тот, который был установлен и/или установлены другого давления газовой подушки чем то, которое используется.

2. Стояние баки необходимо устанавливать на плоской поверхности. Ножки бака не могут быть забетонированные. Необходимо обеспечить легкий доступ к баку и установить его так, чтобы было видно заводскую табличку. Баки (за исключением моделей к этому приспособленных) предназначены для работы в вертикальном положении. Висячие баки должны быть установлены способом, который учитывает вес бака с весом воды, который равен номинальному объему

бака. Все баки должны быть установлены и периодически проверяться квалифицированными специалистами в соответствии с правилами установки и строительства, как и правилами, предусмотренными отдельными положениями, там, где это необходимо.

3. На баке запрещается выполнять какие-либо работы (например, по свариванию), как и вносить изменения конструкции или осуществлять другие модификации. Установка, к которой подключается бак, должна быть очищена от всех видов загрязнений – прежде всего от всех посторонних тел, которые могли бы повредить мембранны. Установки, в которых накапливается так называемые известковые отложения, должны быть защищены соответствующими подобранными системами умягчения воды. Баки не запроектированы способом, который позволяет им переносить дополнительные внешние нагрузки и вибрации, в связи с чем необходимо их от таких угроз обезопасить надлежащим образом.

4. Перед установкой необходимо проверить, или бак не имеет повреждений, которые могут быть причиной неправильной работы, а после установки необходимо проверить герметичность выполненных гидравлических соединений.

5. Если параметры работы установки этого требовали и начальное давление газа было изменено на другое, не заводское значение, то необходимо отметить новое значение давления на заводской табличке устройства.

6. Запрещается использовать расширительный бак для других целей чём те, для которых он предназначен, если это указано данными, нанесенными на заводскую табличку и данными каталога для каждого бака, что относится также к виду разрешенной рабочей жидкости. Запрещается также использовать бак в случаях, когда начальное давление газа не соответствует значениям, требуемым условиями эксплуатации, а также в случаях если мембрана бака повреждена. Это может привести к неизбежному повреждению бака и такая неисправность не покрывается гарантией ни Производителя, ни Гаранта.

7. Для предотвращения коррозии, вызванной электролизом (в случаях, когда это возможно) необходимо убедиться, что установка подключена непосредственно к защитному проводу.

8. Во время выполнения проверки давления установки необходимо обязательно отключить бак, или установить его только после выполнения проверки давления. В противном случае это может привести к неизбежному повреждению бака.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Проверку начального давления газа необходимо провести перед установкой и подключением расширительного бака к установке, после чего каждые 6 месяцев проводить проверку начального давления газа в баке, отключенным от установки. Для правильного проведения периодических проверок бак должен быть установлен способом, который делает возможным его отключение от установки без сливания воды и без необходимости демонтажа других элементов установки. Во время демонтажа бака необходимо также позаботиться о том, чтобы жидкость из бака не привела к каким-либо повреждениям.

2. В случае если будет повреждена мембрана, необходимо немедленно остановить эксплуатацию бака и заменить целый бак или, в моделях со сменной мембранный, саму мембрану. Для этого необходимо демонтировать бак способом, который описан выше, удалить безопасным способом жидкость из бака, после чего открутить винты, закрепляющие воротник и снять стальной воротник. Открутить гайку, закрепляющую мембрану с другой стороны бака (если имеется), вынуть поврежденную мембрану. Удалить возможные загрязнения из внутренней части бака, после чего всунуть новую

мембранию через отверстие, придерживая ее за воротник, поместить воротник мембранны на воротник бака, дождаться ранее демонтированным стальным воротником и прикрутить обратно закрепляющие винты и гайку, закрепляющую мембранию с другой стороны бака (если имеется). В конце проверить герметичность выполненных соединений и установить давление газовой подушки на требуемое уровне. Повторный монтаж бака к установке проводить в соответствии с рекомендациями в разделе «Монтаж».

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ «FERRO»

1. Компания «Zilio Industries srl» (Гарант) предоставляет 24 месячную гарантию на введение компанией АО «FERRO» в оборот на территории Республики Польша производимых компанией «Zilio Industries srl» расширительных баков. Гарантия действительна на территории Республики Польша, рассчитывается от даты продажи, однако, длится не более 30 месяцев от даты производства, указанной на заводской табличке бака. Исполнителем гарантии в Польше от имени Гаранта является компания АО «FERRO». На баки, введенные в оборот на территории Республики Польша, которые изготавливаются компанией «Zilio Industries srl» и продаются или используются в других странах, распространяются условия гарантии продавца, если таковы существуют.
2. Гарантий не покрываются:
 - а. баки с механическими повреждениями и модификациями конструкции, которые были вызваны внешними факторами, независимыми от компаний «Zilio Industries srl» и АО «FERRO»,
 - б. баки, эксплуатируемые при параметрах, превышающих указанные на заводской табличке, баки, которые слишком малы для текущих потребностей установки, баки с неправильно подобранным и установленным давлением воздуха в газовом пространстве, а также баки, которые эксплуатируются и хранятся на открытом воздухе, как и эксплуатируемые в окружении агрессивной среды,
 - с. баки, поврежденные в результате несоблюдения указанных правил монтажа и технического обслуживания, правил установки, а также эксплуатируемые не в соответствии с указанными рекомендациями,
 - д. внешние повреждения покрытия баков, вызванные неправильным техническим обслуживанием (например, использование агрессивных и абразивных средств, растворителей, лаков и т.д.),
 - е. баки, с удаленной, неразборчивой, поврежденной или модифицированной заводской табличкой. Понятие «модификация» не относится к введению постоянного изменения для нового значения начального давления газовой подушки,
 - ф. баки, установленные в местах или способом, который закрывает доступ для их технического обслуживания, делает невозможным их демонтаж с использованием стандартных инструментов, а также в случаях, когда в результате удовлетворения рекламации будет необходима замена бака на новый, баки, установленные в местах или способом, который делает невозможным свободное перемещения бака за пределы здания,
 - g. услуги настройки параметров работы в течение гарантийного срока.
3. Рекламация, в которой содержится тип бака, описание неисправности, контактные данные Пользователя, как и данные о работе установки (номинальные давления, температуры, объемы) и документ, подтверждающий дату покупки, должны быть отправлены на адрес serwis@ferro.pl после чего будут рассмотрены в течение 14 дней от даты получения рекламации. АО «FERRO» оставляет за собой право покрыть расходы
- пересылки бака в главный офис компании, на который была оформлена рекламация, в таком случае срок рассмотрения рекламации будет продлен на время доставки бака до АО «FERRO».
4. В случае замены бака на новый, срок гарантии (расчитываемый от даты поставки нового продукта) равен тому, который указан в п. 1.
5. Гарантия на проданный товар не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав покупателя, вытекающих из правил гарантии на дефекты проданной вещи. В вопросах, не урегулированных нынешними условиями гарантии, применяются соответствующие положения Гражданского кодекса.
6. Компании «Zilio Industries srl» и АО «FERRO» не несут ответственности за убытки или ущерб, причиненные людям или вещам, а также за неисправности, возникшие прямо или косвенно в результате небрежности, повреждения, неправильного подбора, монтажа или эксплуатации в условиях, которые не соответствуют предназначению расширительного бака и рекомендациям, указанным в предоставленных вышеуказанными компаниями инструкциях и материалах.

Исполнитель гарантии в Польше: АО «FERRO»

32-050, г. Скалина, ул. Пшемысловая, 7,
www.ferro.pl, инфолиния 801-798-001;
e-mail: serwis@ferro.pl

**Производитель и гарант: «Zilio Industries srl»,
36050, Friuli di Pozzoleone (VI), Италия**

HU

SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A nyomástartó levegőföld megfelelően beállított nyomása a táglási tartályban kiegynélíti azt a megnövekedett nyomást, amely zárt rendszerekben (fűtési / szolár rendszerek vagy vízközelműrendszerek) a hőmérséklet növekedésével a folyadék térfogatának megnövekedését idézi elő, összegyűjti a vizet és stabilizálja a nyomást.

ÖSSZESZERELÉS:

1. Semmilyen körülmények között nem használható a táglási tartály olyan rendszerekben, amelyben a működési körülmények nem felelnek meg a tartály oldalára rögzített azonosító adatlapon feltüntetett paraméterekeknek. Ez vonatkozik a rosszul megválasztott táglási tartályok esetére is, amikor pl. a számítások szerint a beépített nagyobb méretű tartályt szükséges beépíteni és/vagy a rendszerekben használtól eltérő előtöltési nyomás beállítás szükséges.
2. Az álló tartályokat sima felületre kell helyezni. A tartólábat nem lehet lebetonozni. A tartályhoz való könyű hozzáférést meg kell őrizni, és úgy kell beépíteni, hogy az azonosító adattalapja látható maradjon. A tartályokat (kivétel az erre a cérra készített modellekkel) függőleges pozícióban való teljesítményre terveztek. A falra függésztett tartályok esetében figyelembe kell venni a tartálynak vízzel megnövelt súlyát, amely a tartály névleges tárolókapacitásával egyenlő. minden tartályt szakember szereljen fel és időszakosan vizsgálja át, betartva a szerelési és építőipari szabályokat és egyéb előírásokat.
3. A tartályon semmiféle szerkezeti módosítás, alakítás (pld. hegesztés) vagy egyéb változtatás nem végezhető. Az a rendszer, amelybe a tartály beépítésre kerül, legyen tiszta, a felleslhető szennyeződésekkel el kell távolítani – főleg az idegen testeket, amelyek megsérthetik a gumi-membránt. Azokat a rendszereket, amelyekben vízkő kialakulása látható, megfelelően kiválasztott vízlágyító rendszerrel szükséges védeni. A tartályok tervezésük révén nem alkalmassak külső teher és rázkódás elviselésére, ezért az ilyen jellegű külső behatásokat kerülni kell.
4. Beépítés előtt ellenőrizni kell, hogy a tartálynak nincs-e olyan sérülése, amely nem megfelelő működéshez vezethet, illetve telepítés után ellenőrizni kell a tömítettséget.

- Ha a rendszer működési paraméterei megkívánják, és a gyári előtöltési nyomást megváltoztatják, az új előtöltési nyomás értékét a tartály azonosító adatlapján fel kell tüntetni.
- A tágulási tartályt tilos a rendeltetésétől eltérően használni, ez pontosan meg van határoza minden termék azonosító adatlapján és a katalógusban, és vonatkozik bármilyen megengedett folyadékközegre. Tilos a tágulási tartály használata olyan esetekben is, amikor a gyári előtöltési nyomás értéke nem felel meg a működési feltételek által megkövetelt értéknak, illetve amikor a tartály membránja sérült. Ez a tartály sérülését okozhatja, továbbá ilyen jellegű hiba nem tartozik a Gyártói és Garanciális kötelezettségek körébe.
- Az elektrolízis által okozott korrozió elkerülése érdekében (ha lehetséges), meg kell győződni arról, hogy a rendszer közvetlenül le van-e földelve.
- A rendszer nyomáspróbája alatt a tágulási tartályt le kell csatlakoztatni, vagy a nyomáspróba után kell felszerelni. Egyébként a tartály visszafordíthatatlan károsodás érheti.

KEZELÉS

- Az előtöltési nyomás ellenőrzését a rendszerbe való beépítés megkezdése előtt kell elvégezni, a továbbiakban az előtöltési nyomást 6 havonta szükséges ellenőrizni, amit a rendszerből való lecsatlakoztatással lehet elvégezni. Az időszakos vizsgálat megfelelő elvégzése céljából a tartály a tartalmának leeresztése nélkül kell lecsatlakoztatni, ugyanakkor a rendszerből egyéb elemek lecsatlakoztatása nem szükséges. A tartály szétszerelése során ügyelni kell rá, hogy a tartályban lévő folyadék sérülést okozhat.
- Amennyiben a gumimembrán megsérül, a tartály használatát azonnal fel kell függeszteni és az egész tágulási tartályt ki kell cserélni, illetve abban az esetben, ha a modell cserélhető gumimembránnal rendelkezik, azt ki kell cserélni. E célból a tartályt a fent említett módon szükséges szétszerelni, a folyadekok biztonságos módon leereszteni, majd a rögzítőcsavarok peremről való eltávolítása után le kell venni az acél karimát. Csatlaj ki a membránt a tartály másik oldalához rögzítő csavart (ha van ilyen), és vegye ki a sérült membránt. Távolítson el minden lehetséges szennyeződést a tartály belsejből, a karima kézben tartásával helyezze be az új membránt a nyílásnak keresztül, helyezze a membrán karimáját a tartály karimájára, nyomja meg az előzetesen szétszerejtett acélkarimát, húzza meg a rögzítőcsavarokat és a membránt a tartály másik oldalához rögzítő csavart (ha van ilyen). A végén, ellenőrizzük a csatlakozások tömítettségét, illetve állítsuk be az előtöltési nyomást a kívánt szintre. A tartály visszaszerelését a rendszerbe az „Összeszerelés” fejezetben található leírások alapján végezzük el.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK FERRO MÁRKÁJÚ TÁGULÁSI TARTÁLYOKHOZ

- Zilio Industries srl company (Garanciaiállaló) 24 hónap jótállással vállal a Magyarország területén forgalomba hozott, Zilio gyártmányú tágulási tartályokra. A Garancia Magyarország területén hatályos, a termék megvásárlásának napjával kezdődik, de a garancia kezdő napja nem haladhatja meg a tartály azonosító lapján feltüntetett gyártási időponttól számított 30 napot. Magyarország területén a NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. a garancia-nyújtó a Garanciaiállaló nevében. Azokra a Magyarország területén forgalomba hozott Zilio gyártmányú tágulási tartályokra, amelyeket más országban adnak el/ használnak, a NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. helyett az Eladó garanciális feltételei az irányadóak.
- A jótállás nem fedeli le, és így nem vonatkozik:
 - Azokra a különböző mechanikai sérülésekre és különböző tényezők által okozott szerkezetbeli változásokra, amelyek függetlenek a Zilio Industries srl-től és a NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft-től,
 - azokra a tágulási tartályokra, amelyek esetében az

- azonosító lapon feltüntetett műszaki paramétereket túllépték/ nem tartották be; amelyek esetében a rendszer kiépítéséhez szükséges méreteket nem tartották be; a nem megfelelő nyomással beállított, a levegőtérben nem megfelelő nyomással beállított tartályokra; azokra a szabadban tárolt tartályokra, amelyek külső környezeti hatásoknak vannak kitéve vagy szélsőséges környezetbe helyeznek,
- azokra a sérült/ elromlott tágulási tartályokra, amelyek a mellékelt szerelési és karbantartási útmutatóban leírtak be nem tartásából következtek be, amelyek esetében nem tartották be a szerelesi alapelveket és az ajánlott szereléstől eltérően vagy azzal ellentétesen cselekedtek,
 - a tartály különböző bevonatának sérülésére, amennyiben azt nem megfelelő karbantartás okozta (pld. dörzsölő vagy súroló anyagok, oldószerek, fényszórók anyagok használata, stb.),
 - azokra a tartályokra, amelyek esetében az azonosító lapot eltávolították, a lap olvashatatlantá vált, megsemmisült vagy módosították. A kezdeti nyomás előtöltés megváltozásának feltüntetése nem tekinthető módosításnak,
 - azokra a tartályokra, amelyeket olyan helyre vagy olyan módon telepítettek, amely nem teszi lehetővé a szervizelési hozzáférést, és így akadályozza a standard szerszámkökkal való szétszerelést, illetve amennyiben a minőségi kifogás elfogadásával a tartálynak új tartályra történő cseréje szükséges – azonban a tartály olyan helyen vagy olyan módon van telepítve, hogy az épületből és épületen kívüli akadálymentes szállítás nem megoldható.
 - garanciális időszak alatt elvégzett működési paraméterek beállítására vonatkozó munkára.
 - A tágulási tartály típusát, a hiba leírását, a Vásárlával történő kapcsolatárahoz szükséges adatokat, valamint a rendszer teljesítményét (névleges nyomás, hőmérséklet, kapacitás) tartalmazó adatokat, illetve a vásárlást és annak dátumát igazoló dokumentumot tartalmazó reklamációt el kell juttatnia a szerviz@novaservis.hu címre, és a reklamáció beérkezésétől számított 14 napon belül az eset kivizsgálásra kerül. A NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a terméket anyavállalatánál, Leányelőrszágban kivizsgáltassa, oda a saját költségen eljuttassa; ilyen esetben a reklamáció kivizsgálásának határideje meghosszabbodik az anyavállalathoz történő eljuttatás idejével.
 - A terméknek új térmékre történő cseréje esetén a garanciális időszak (amely az új termék átadási idejétől számítandó) az 1. pontban meghatározottak szerint lép életbe.
 - A fogyasztói térmékre vonatkozó garancia a vásárló kelékszavatosságára vonatkozó jogait nem zárja ki és nem korlátozza. Jelen józállási feltételekben nem rendezett vitás kérdés esetén a Polgári Törvényszék vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 - A Zilio Industries srl és NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. nem felel azért a vagyonban vagy személyben felmerülő sérülésért, kárért, meghibásodásért, amely közvetett vagy közvetlen módon hanyagság, rongálás, nem megfelelő termék kiválasztása, nem megfelelő összeszerelés vagy karbantartás következménye, amely a tágulási tartály nem rendeltetésszerű használatából, valamint a gyártó és forgalmazó által rendelkezésre bocsátott használati utasításban leírtak és javasoltak be nem tartásából ered.
- A garancianyújtó Magyarország területén:**
NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. 1117 Budapest, Petzvál József utca 44, www.hu.ferrocompany.com, tel: 061/791-3045, e-mail: szerviz@novaservis.hu
- Gyártó és garanciavállaló:** Zilio Industries srl
36050 Friuli di Pizzoleone (VI) Olaszország

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

Подходящото зададено налягане на въздушното пространство в разширителния съд позволява компенсиране на повишеното налягане, свързано с промени в обема на течност под влияние на температурата в затворени системи (отопление / слънчеви вериги или полезни водни вериги) и натрупване на вода и стабилизиране на тяхното налягане, например в компресорни инсталации под налягане.

МОНТАЖ:

1. При никакви обстоятелства не може съдът да се използва в съоръжения, когато работните параметри не отговарят на границите, определени в идентификационната таблица трайно прикрепена към съда. Това също така се отнася до случаи на погрешен избор на съд, т.e. случаите, когато изчисленията показват необходимостта от използването на разширителен съд по-голям от инсталирания и / или с различна настройка на предварителното налягане на газ, отколкото се използва в експлоатация.
2. Неподвижните съдове трябва да се монтират върху равна повърхност. Краката на разширителния съд не трябва да бъдат покрити с бетон. Трябва да се осигури лесен достъп до съда и съдът трябва да се монтира така, че неговата идентификационна плоча да се вижда. Съдовете (с изключение на специално пригодени модели) са предназначени за работа във вертикално положение. Висящите съдове трябва да бъде монтиран като се вземат предвид тежестта на съда и се сметне, че то се увеличава с теглото на водата, равна на номиналната вместимост на съда. Всички съдове, които трябва да бъдат монтирани, трябва да се контролират периодично от квалифицирани лица, за поддържане на приложимите правила за монтаж и строителство, както и правилата, предвидени в отделни разпоредби, където е приложимо.
3. Не работи (например заваряване), строителни промени и друга обработка могат да бъдат проведени в съда. Инсталацията към която е свързан съдът трябва да се почисти и евентуални замърсявания трябва да бъдат отстранени - главно чужди тела, които могат да повредят мембрания. Инсталации, където се появява видимо натрупване на варовик на вар трябва да бъдат защитени от адекватно избрани системи за омекотяване на водата. Съдовете не са проектирани по начин, което им позволява да се прехвърлят допълнителни външни на товарвания и вибрации, съответно, те трябва да бъдат защитени по подходящ начин от такива опасности.
4. Преди монтирането трябва да се провери дали съдът има увреждания потенциално причиняващи неподходяща работа и след монтаж , хидравличните връзки трябва да бъдат проверени.
5. Ако параметрите на работа на инсталацията са променени, така че е необходимо и първоначалното налягане на газ за зареждане са променени по отношение на стойността по подразбиране, новата стойност на предварително зареждане трябва да бъде записана в идентификационната таблица на устройството.
6. Забранено е да се използва разширителния съд за други цели, освен за целта, за която е строго определен от данните в информационната таблица и каталожната информация и се отнася до всяка разрешена за работа течност. Също така е забранено да се използва съда в случаите, когато първоначалното налягане на газ не отговаря на стойностите, изисквани от работни условия и в случаите, когато мембранията на съда е повредена. Това създава рисък от повреда на съдовете и такъв дефект не се покрива от обхвата на гарантия на производителя и отговорността на гаранта.
7. За да се избегне корозия, причинена от електролиза (ако е възможно), е необходимо да се уверите дали инсталацията е директно свързана към защитната линия.
8. По време на теста за налягане на инсталацията на разширителния съд, той трябва да бъде безусловно изключен

или монтиран само след като теста на налягане е извършен. В противен случай, може да се появяне не обратимо разрушаване на разширителния съд.

ПОДДРЪЖКА

1. Проверката на газ предварително налягане трябва да се извърши преди фиксиране на разширителния съд към инсталацията, след това налягането на газ предварително зареждане трябва да се проверява всеки 6 месеца в съда , като е изключен от инсталацията. За целите на подходящо изпълнение на периодичните проверки, съдът трябва да се определи по начин позволяващ му да се изключи от инсталацията без освобождаване на съдържанието и без да е необходимо да се разглеждат други елементи на инсталацията. По време на демонтажа на грижите за разширителния съд трябва да се вземат мерки за предотвратяване на евентуални щети, причинени от течността в резервоара.
2. В случаите, когато повреда на мембранията се отстранява, експлоатацията на съда трябва да се прекрати независимо и целият съд трябва да бъде заменен, или, в случай на модели със сменяеми мембрани, самата мембрана трябва да бъде заменена. За тази цел съда трябва да се демонтира по начин, определен по-горе, течността трябва да се разреди по безопасен начин и впоследствие фиксиращите винтове трябва да бъдат отстранени от фланеца и стоманения фланец трябва да бъдат отстранени. Развийте гайката за фиксиране на мембранията от другата страна на разширителния съд (ако има такава), отстраниете повредената мембрана. Премахнете всички потенциални замърсявители вътре в резервоара, поставете нова мембрана през отвора, докато държите своята и фланеца, поставете фланеца на мембранията върху фланеца на резервоара, натиснете с предварително демонтирания стоманен фланец и запийте фиксиращите винтове и гайката за фиксиране на мембранията, от друга страна страна на разширителния съд (ако е налична). В края, стегнете връзките, трябва да се проверява и за налягането на газа за предварително зареждане, трябва да се определи на необходимото ниво. Повторното глобяване на съда и на инсталацията трябва да се извършват в съответствие с насоките, дадени в раздел „Асемблране“.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ФЕРРО БРАНДИРАНИ РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ

1. Zilio Industries SRL компания (гарант) предоставя 24 месеца гаранция за разширителни съдове, които се продават на територията на Република Полша и са произведени от Zilio. Гаранцията е в сила на територията на Република Полша, тя е валидна от датата на продажба, но, не трябва да продължава повече от 30 дни след датата на производство отбелязана в идентификационната таблица на съда. Компанията FERRO C.A. е изпълнител на гаранцията в Полша от името на гаранта. Разширителни съдове, продавани на територията на Република Полша, произведени от Zilio и продадени / използвани в други страни са обхванати от гаранцията на продавача и неговите условия, ако е необходимо.
2. Гаранцията не покрива:
 - а. съдове с механични повреди и промени в конструкцията, причинени от външни фактори, независими от Zilio Industries SRL и FERRO C.A.
 - б. съдове, експлоатирани извън параметрите предвидени в идентификационната таблица на съда, съдове с недостатъчен размер по отношение на текущите нужди на инсталацията, съдове с недостатъчно коригирано налягане на въздуха в пространството газ и съдове, експлоатирани и съхранявани на открито, излагани на атмосферни условия, както и експлоатирани в агресивна среда,
 - в. съдове повредени в резултат на неспазването на правилата, предвидени за монтаж и поддръжка, принципите за монтаж и експлоатирани в против-

- воречие с препоръките, които са предвидени,
г. вреди на външното покритие на съдовете, при-
чинени от неподходяща поддръжка (например
използване на абразивни или триещи агенти, раз-
творители, лак и т.н.),
- д. съдове с отстранини нечетливи, унищожени или
променени идентификационни табелки. Терминът
„променен“ не се отнася до въвеждането на устой-
чива промяна към по-новата стойност на газ при
първоначалното предналягане .
- е. разширителни съдове, монтирани на места, или по
начин, не позволяващ достъп за поддръжка, пре-
дотвратяване на тяхното разпадане, с помощта на
стандартни инструменти, а в случаите, когато се
изисква смяната на съда с нов такъв в резултат
на приемане на жалба – разширителните съдове,
монтирани на места, или по начина, предотвратя-
ващ безпрепятствения транспорт на този съд из-
вън сградата, за услуги от оперативна корекция на
параметър през целия период на гаранция.
3. Жалби съдържащи тип на съда, описание на дефек-
та, данни които позволяват контакти с потребителя,
като и данни във връзка с дейността на инсталация-
та (номинални налягания, температури, капацитет) и
документ, потвърждаващ датата на покупката трябва
да бъдат подадени до servis@ferro.pl и трябва да бъ-
дат разгледани в рамките на 14 дни след получаване
на жалбата. FERRO S.A. си запазва правото да разпо-
реди изпращането на разширителния съд до фирмата
- за своя сметка; в такъв случай срокът за разглежда-
нето на жалбата се удължава с времето на доставката
на съда до FERRO S.A..
4. В случай на замяна на един съд с нов, гаранционния
срок (изчислен от датата на доставката на новия про-
дукт) трябва да бъде, както е предвидено в точка 1.
5. Гаранцията за продадените не изключва, ограничава
или анулира правата на купувача, произтичащи от
разпоредите, отнасящи се до гаранцията за дефе-
кти на даден елемент се продава стоката. За всички
въпроси, неуредени в тези условия за гаранция, се
прилагат съответните разпоредби на Гражданския
процесуален кодекс.
6. Zilio Industries SRL и FERRO SA като компании не
носят отговорност за загуби или щети, причинени на
лица или предмети, както и повреди, произтичащи
пряко или косвено от небрежност, увреждане, неадекватен избор, монтаж или поддръжка и използвани
при условия, които не са съобразени с определянето
на разширителния съд, както и правилата и препо-
ръките, предвидени в инструкции и материали, пре-
доставени от посочените по-горе дружества.

Дружество за изпълнение на гарантията в Полша:
FERRO S.A. 32-050 Skawina, ул. Przemysłowa 7,
www.ferro.pl, Инфолиния 801-798-001;
E-мейл: servis@ferro.pl

Производител и гарант: Zilio Industries SRL
36050 Friola di Pozzoleone (VI) Италия

Producent
FERRO S.A., ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina, PL, www.ferro.pl

Distributor
NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 208
Brno, CZ, www.novaservis.cz

Distribuidor
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL, Cluj Napoca
Piată 1848, nr 2, RO, tel: +40264522524
www.novaservis.ro, www.ferro.ro

Forgalmazó
NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft.
1119. Budapest, Petzvál József u. 44, HU
www.novaservis.hu

Дистрибутор
НОВАСЕРВИЗ ФЕРРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Пловдив 4023, ул. Съединение 19, ет. 2, офис 40, BG
www.novaservis.bg

www.ferro.pl

W1/20.04.2017