



Actuator cu buton iluminat, RMQ-Titan, Flush,
momentan, verde, Blank, Rama: titan

Partea nr. M22-DL-G
216927
Număr EL 4355344
(Norvegia)

Specificații generale		
Nume produs		Actuator cu buton iluminat seria Eaton Moeller® M22
Partea nr.		M22-DL-G
EAN		4015082169275
Lungimea/adâncimea produsului		30 milimetri
Înălțimea produsului		30 milimetri
Lățimea produsului		30 milimetri
Greutatea produsului		0,01 kilograme
Conformități		Marcaj CE
Certificari		UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 Nr. 94-91 CSA Std. C22.2 Nr. 14-05 IEC 60947-5 VDE UL CE CSA-C22.2 Nr 94-91 IEC/EN 60947-5 Nr. dosar UL: E29184 CSA Nr. dosar: 012528 VDE 0660 CSA CSA Clasa Nr.: 3211-03 Nr. de control al categoriei UL: NKCR IEC/EN 60947 CSA-C22.2 Nr. 14-05 LR GL DNV
Denumirea comercială a produsului		M22
Tip produs		Actuator cu buton iluminat
Subtip produs		Niciunul
Caracteristici & Funcții		
Culoarea ramei		Titan
Materialul ramei		Plastic
Design		Culoare Clasic
Echipat cu:		Inel frontal
Inscripție		Necompletat
Material		Inel frontal din titan
Informații generale		
Gradul de protecție		NEMA 12 NEMA 13 IP67 NEMA 3R IP66 IP69K NEMA 4X
Gradul de protecție (partea din față)		NEMA 4X IP67/IP69K
Durata de viața mecanică		5.000.000 de operațiuni

Diametru deschidere		22,5 milimetri
Frecventa de operare		3600 Operațiuni/h
Categorie produs		RMQ-Titan
Mărime		Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm
Potrivit pentru		Iluminare
Tip		Actuator cu buton iluminat

Conditii ambientale mecanice			
Poziția de montare			După cum este necesar
Rezistența la șocuri			Mecanice, conform IEC/EN 60068-2-27 30 g, mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Condiții climatice de mediu			
Temperatura ambientală de funcționare - min			-25 °C
Temperatura ambientală de funcționare - max			70 °C
Imunizarea la schimbările climatice			Căldură umedă, constantă, conform IEC 60068-2-78 Căldură umedă, ciclică, conform IEC 60068-2-30
Comunicare			
Conexiune la SmartWire-DT			Cu conexiuni SWD-RMQ Da
Actuator			
Forța de acționare			5 N
Culoare element de acționare			Verde
Funcția de acționare			Momentan de primăvară-întoarcere
Contacte			
Forța pentru deschidere pozitivă - min			0 N
Verificarea proiectului			
Disiparea căldurii echipamentului, P _{vid} dependent de curent			0 W
Capacitatea de disipare a căldurii P _{diss}			0 W
Disiparea căldurii pe pol, P _{vid} dependent de curent			0 W
Curent nominal de funcționare pentru disiparea specificată a căldurii (I _n)			0 A
Disipare statică a căldurii, P _{vs} nedependentă de curent			0 W
10.2.2 Rezistența la coroziune			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.3.1. Verificarea stabilității termice a incintelor			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.3.2. Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.3.3 Rezistența din insul. Mat. la căldură / foc anormal de către aleșii interni. Efecte			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.4 Rezistența la radiațiile ultraviolete (UV)			Vă rugăm să întrebați
10.2.5. Ridicarea			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.2.6. Impactul mecanic			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.2.7 Inscriptii			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.3 Gradul de protecție a ansamblurilor			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.4 Degajări și distanțe de infiltrare			Îndeplinește cerințele standardului produsului.

10.5 Protecția împotriva electrocutării			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.6 Încorporarea dispozitivelor și componentelor de comutare			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.8 Conexiuni pentru conductori externi			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.9.2. Puterea electrică de putere-frecvență			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.9.3 Tensiune de rezistență la impulsuri			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.9.4 Încercarea carcaselor din material izolant			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.10 Creșterea temperaturii			Nu se aplică.
10.11 Evaluarea scurtcircuitului			Este responsabilitatea constructorului de panouri. Trebuie respectate specificațiile aparatajului de comutație.
10.12 Compatibilitate electromagnetică			Este responsabilitatea constructorului de panouri. Trebuie respectate specificațiile aparatajului de comutație.
10.13 Funcția mecanică			Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția respectării informațiilor din prospectul de instrucțiuni (IL).

Date tehnice ETIM 9.0

Componente industriale de joasă tensiune (EG000017) / Element frontal pentru buton (EC000221)			
Inginerie electrică, automatizări, ingineria controlului proceselor / Tehnologia întrerupătoarelor de joasă tensiune / Dispozitiv de comandă și alarmă / Element frontal pentru actuatore cu buton (ecl@ss13-27-37-12-10 [AKF028019])			
Buton culoare			Verde
Numărul de poziții de comandă			1
Lentile tip construcție			Rotund

06/17/2024				2 / 3
Diametru gaură		milimetru	22.5	
Deschiderea lățimii		milimetru	0	
Deschiderea înălțimii		milimetru	0	
Tipul butonului			Plat	
Potrivit pentru iluminare			Da	
Cu capac de protecție			Nu	
Etichetate			Nu	
Blocarea funcției de comutare			Nu	
Primăvara-întoarcere			Da	
Cu inel frontal			Da	
Inel frontal din material			Plastic	
Inel frontal color			Titan	
Grad de protecție (IP), partea frontală			IP67/IP69K	
Grad de protecție (NEMA), partea frontală			4X	